

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3199

Utstedt: 09.11.2015

Fornyet: 08.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Blücher gulvsluk for boliger

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1 (*)
- › EN 1253-2 (*)



Innehaver

Blücher Norway AS, Industrivegen 25, 3748 Siljan

Produsent

Blücher Metal A/S, Pugdølvej 1, 7480 Vildbjerg, Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Blücher gulvsluk for boliger i rustfritt stål (AISI 304).

Følgende slukmodeller inngår:

- › 202.200.075 og 202.300.075
- › 210.200.050/075/110, 210.260.050/075/110 og 210.300.050/075/110
- › 211.200.050/075/110 og 211.300.050/075/110
- › 214.210.050, 214.260.050 og 214.300.050
- › 250.200.050/075/110, 250.260.050/075/110 og 250.300.050/075/110
- › 251.200.050/075/110 og 251.300.050/075/110
- › 260.200.050/075/110 og 260.300.050/075/110
- › 310.300.050/075/110 og 310.360.050/075/110
- › 311.300.050/075/110
- › 314.300.050 og 314.360.050
- › 350.300.050/075/110 og 350.360.050/075/110
- › 383.200.050 V og 513.000.050 PP

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Produktene har minimum dreneringskapasitet på enten 0,8 l/s (75 mm utløp) eller 1,4 l/s (110 mm utløp) i henhold til EN 1253-1 og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom. Modell 383.200.050 V og 513.000.050 PP har en dreneringskapasitet på henholdsvis 0,69 l/s og 0,58 l/s og kan betjene en dusjplass.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Slukene har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder